



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 13 " октября 2021 г., 14 час. 00 мин. N 139

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 34 А.

(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки №139 от 08.10.2021г., принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Семеновым Дмитрием Борисовичем, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 61210061000201204971 от 08.10.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором г. Новошахтинска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территории, земельного участка

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

**Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 34 А**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №38 «Журавушка» города Новошахтинска (МБДОУ д/с №38), ИНН 6151002603, юридический адрес: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 34А.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "12" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "13" октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... – не приостанавливалась.

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) опрос, 3) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "12" октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "13" октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту проведения выездной проверки

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: протокол осмотра от 12.10.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол)

кол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц, лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта, должностные инструкции); документы, удостоверяющие принадлежность территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов контролируемому лицу; документы, отражающие технические и планировочные особенности помещений, зданий; декларация пожарной безопасности; техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок и систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, другие документы, контролируемого лица в части, касающейся проверки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. На втором этаже здания основного корпуса в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу. *Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 50*
2. Не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информация о работах проводимых с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. *Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54.*
3. Не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информация о результатах проверок в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. *Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 48.*

**Нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 12.10.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы А.А. Щербаков

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)




(подпись)

Ст. инспектор ОНД и ПР по городу Новошахтинску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Щербаков А.А., Телефон: 8 (86369)2-09-11, электронный адрес: Scherbakov\_AA@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен(а), копия (2-й экземпляр) акта получена:

Заведующий МБДОУ д/с № 38  
Мотина Елена Анатольевна



(подпись)

«13» октября 2021г. 14 час. 00 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт в электронном виде направлен на адрес электронной почты:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



ЕРКНМ № 61210061000201204971 от 08.10.2021 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску  
г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 тел. 2-09-11

### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Новошахтинск ул. Достоевского, 34 А,  
(место составления)

« 12 » октября 20 21 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начал 11 ч 10 мин «12» октября 2021г.  
Осмотр продолжен с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин по \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Осмотр продолжен с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин по \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Осмотр окончен 12 ч 00 мин «12» октября 2021г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Щербаков Алексей Александрович  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Новошахтинск ул. Достоевского, 34 А  
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

- \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)
- Мотина Елена Анатольевна, приказ № 68 от 13.09.2000 года  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

Не участвовал

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)


Специалисту (эксперту)


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

-----  
(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: При осмотре основного 2-х этажного здания учреждения общей площадью 1622,9 кв. м (перекрытия железобетонные, стены кирпичные, крыша деревянная, кровля шиферная, отопление водяное от отдельно стоящей котельной) установлено, что на втором этаже в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к рукаву. Нарушение устранено немедленно.

  
-----  
(подпись лица, проводившего осмотр)

✓   
-----  
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) - нет

-----  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.


Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра – не имеются

-----  
Имеются (их описание)/не имеются

-----  
(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Заведующий Мотина Е.А.

-----  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 

-----  
(подпись)

Специалист (эксперт)

-----  
(инициалы, фамилия)

-----  
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ст. инспектор ОНД и ПР по  
г. Новошахтинску капитан внутренней  
службы Щербаков А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица  
(лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)



-----  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.