

Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности
МБДОУ д/с №38

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено исправное состояние аварийного освещения в помещении пожарного поста (место установки контрольно-приемного прибора автоматической установки пожарной сигнализации).	01.12.2021	Выполнено 14.10.2021
2.	Па объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных облицовочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений.	01.12.2021	Выполнено 14.10.2021
3.	Не представлена уточненная декларация пожарной безопасности.	01.12.2021	Выполнено 03.12.2021



Мотина Е.А.